

江门市生态环境局文件

江台环辐〔2024〕4号

关于 110kV 横湖站#2 主变更换（增容）工程 环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司江门供电局：

报来《110kV 横湖站#2 主变更换（增容）工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，提出审批意见如下：

一、原则同意你单位委托江西省地质局实验测试大队编制的《110kV 横湖站#2 主变更换（增容）工程建设项目环境影响报告表》的评价结论和建议。

二、同意你单位在台山市台城街道办沙岗湖路建设 110kV 横湖站#2 主变更换（增容）工程。本期扩建#2 主变增容为 63MVA，采用户外布置，不新增 110kV 出线。

三、项目须严格落实电磁环境防护和污染防治措施。其厂界

周围的工频电场强度和工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求；运营期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

四、本项目在变电站四周应设置封闭环绕有足够容积的事故贮油池，废变压器油须交有相应资质的单位处理。

五、项目在施工过程中要注意环境保护，应严格按照“六个百分百”工作标准要求落实防扬尘措施和防水土流失措施，并做好绿化美化工作。

六、变电站运行期产生的生活污水，经化粪池处理后经市政管网进污水处理厂处理。

七、项目建设应严格执行“三同时”制度，项目建成后，须依法对配套建设的环境保护设施进行验收。

江门市生态环境局

2024年9月10日