

江门市生态环境局文件

江台环审〔2025〕32号

关于台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目海宴镇01#高位池2700m³/d养殖尾水处理站建设项目环境影响报告表的批复

广东省水产养殖技术推广总站台山分站：

你单位报批的《台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目海宴镇01#高位池2700m³/d养殖尾水处理站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和环评审批申请函收悉，经研究，批复如下：

一、台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目海宴镇01#高位池2700m³/d养殖尾水处理站建设项目位于江门市台山市海宴镇丹堂村委会316乡道（隔山水库南侧），本

项目工程利用原有池塘改造建设海宴镇 01#高位池 2700m³/d 养殖尾水处理站，对台山市海宴镇 01#高位池养殖区产生的养殖尾水进行收集并加以处理，设计处理规模为 2700m³/d，污水处理站采用三池两坝耦合生物链治水技术（自动化固液分离池+漂浮湿地塘+折流氧化塘+生态贝草塘）工艺处理。

二、项目应落实《报告表》提出的污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

（一）项目营运期加强环境管理，认真监控进、出水水质、水量等指标的变化情况。养殖尾水经三池两坝耦合生物链治水技术（自动化固液分离池+漂浮湿地塘+折流氧化塘+生态贝草塘）工艺处理达标后，经过排水管道排入镇海湾。污水处理尾水浓度执行广东省地方标准《水产养殖尾水排放标准》（DB44/2462-2024）中“表 2 海水养殖尾水排放限值”的一级标准限值要求。

（二）落实有效的大气污染防治措施，并加强对设施的管理和维护。项目营运期产生的废气主要为污水处理设施运行过程中产生的恶臭污染物（以臭气浓度表征）。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。

（三）采用低噪声设备和采取有效的隔声降噪措施。主要噪声源生产设备须合理布置，远离敏感点，对各生产设备须采取隔

声、消音、减振等措施，尽量减少对周围环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）加强固体废物管理。污水处理污泥经脱水后交由资源回收单位回收处理，运输应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。绿色废弃物收集后交由资源回收单位处置。一般工业固体废物管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

三、进一步做好项目运行的环保台账、档案管理和完善环境保护规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，加强应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前应严格执行排污许可管理制度和实行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序进行竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。

江门市生态环境局

2025年5月28日

