

# 2022 年广东省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助限额标准（试行）

| 设施类型 |        | 冷库规格<br>(立方米) | 库容补贴<br>(元/立方米) | 冷库投影面<br>积 (元/平方)   | 制冷机组<br>功率 (匹)                           | 冷风机换<br>热面积 (m²)                         | 折算后单位造<br>价 (元/立方) |
|------|--------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 机械冷库 | 高温库    | ≤ 200         | 210             | 300                 | 每 25 立方米<br>至少配 1 匹                      | 与制冷机组<br>功率 (匹) 相<br>匹配, 每匹至<br>少配 12 平方 | 1033               |
|      |        | ≤ 400         | 180             |                     | 每 35 立方米<br>至少配 1 匹                      |                                          | 933                |
|      |        | ≤ 800         | 160             |                     |                                          |                                          | 867                |
|      |        | ≤ 1000        | 150             |                     |                                          |                                          | 833                |
|      |        | > 1000        | 140             |                     | 每 40 立方米<br>至少配 1 匹                      |                                          | 800                |
|      | 低温库    | ≤ 200         | 240             | 360                 | 每 20 立方米<br>至少配 1 匹                      | 与制冷机组<br>功率 (匹) 相<br>匹配, 每匹至<br>少配 10 平方 | 1200               |
|      |        | ≤ 400         | 210             |                     | 每 30 立方米<br>至少配 1 匹                      |                                          | 1100               |
|      |        | ≤ 800         | 190             |                     |                                          |                                          | 1033               |
|      |        | ≤ 1000        | 180             |                     |                                          |                                          | 1000               |
|      |        | > 1000        | 160             |                     | 每 40 立方米<br>至少配 1 匹                      |                                          | 933                |
|      | 多功能冷库  | ≤ 200         | 310             | 360                 | 每 20 立方米<br>至少配 1 匹                      | 与制冷机组<br>功率 (匹) 相<br>匹配, 每匹至<br>少配 12 平方 | 1433               |
|      |        | ≤ 400         | 270             |                     | 每 30 立方米<br>至少配 1 匹                      |                                          | 1300               |
|      |        | ≤ 800         | 240             |                     |                                          |                                          | 1200               |
|      |        | ≤ 1000        | 220             |                     |                                          |                                          | 1133               |
|      |        | > 1000        | 210             |                     | 每 40 立方米<br>至少配 1 匹                      |                                          | 1100               |
| 气调库  | ≤ 200  | 275           | 300             | 每 25 立方米<br>至少配 1 匹 | 与制冷机组<br>功率 (匹) 相<br>匹配, 每匹至<br>少配 10 平方 | 1250                                     |                    |
|      | ≤ 400  | 250           |                 | 每 35 立方米<br>至少配 1 匹 |                                          | 1167                                     |                    |
|      | ≤ 800  | 220           |                 |                     |                                          | 1067                                     |                    |
|      | ≤ 1000 | 200           |                 |                     |                                          | 1000                                     |                    |
|      | > 1000 | 190           |                 | 每 40 立方米<br>至少配 1 匹 |                                          | 967                                      |                    |

| 设施类型      | 冷库规格<br>（立方米） | 库容补贴<br>（元/立方米） | 冷库投影面<br>积（元/平方） | 制冷机组<br>功率（匹）   | 冷风机换<br>热面积（m²）                     | 折算后单位造<br>价（元/立方） |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 预冷库       | ≤200          | 330             | 300              | 每10立方米<br>至少配1匹 | 与制冷机组<br>功率（匹）相<br>匹配，每匹至<br>少配12平方 | 1433              |
|           | ≤400          | 300             |                  | 每15立方米<br>至少配1匹 |                                     | 1333              |
|           | ≤800          | 270             |                  |                 |                                     | 1233              |
|           | ≤1000         | 240             |                  |                 |                                     | 1133              |
|           | >1000         | 230             |                  | 每20立方米<br>至少配1匹 |                                     | 1100              |
| 通风<br>贮藏库 | 地上通风贮藏库       | ≤60             | /                |                 |                                     |                   |
|           | 地窖            | ≤70             |                  |                 |                                     |                   |

#### 说明:

##### (一) 计算方式

1. 《2022年广东省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助限额标准(试行)》中为指导参考补助标准,各地可结合实际,经论证、公示后进行调整。

计算方式:最高补助金额=净库容×单位库容补助价格+冷库投影面积×单位面积补助价格+配套设施设备×30%;验收确认补助金额应小于等于最高补助金额。

2. “库中库”形式,需按照大库减去小库容积计算,即同一容积内只计算一种补贴。

如:在通风库中建设了高温库,高温库容积按照实际容积计算,通风库容积按照通风库总容积减去高温库容积。

##### (二) 设施设备要求:

1. 预冷库、高温库及气调库保温材料聚氨酯板厚度不小于100mm,直接喷涂厚度不小于80mm,低温库、多功能冷库保温材料聚氨酯板厚度不小于150mm,直接喷涂厚度不小于100mm;

2. 冷库保温材料(聚氨酯保温板)防火等级为B1级阻燃;

3. 所有冷库建设中压缩机、冷风机、风幕机需购买中高档知名品牌。

5. 根据农业农村部要求,可配备必要的称量、清洗、分级、检测、信息采集等设备以及新建贮藏设施专用的供配电设备,并提供完善的财务资料、合格证等。